

Ruj. Kami : SPAN/BPAI/300-10/356/A/W-5  
Tarikh : 05 Nov 2023

WELL BUILT ALLOY INDUSTRIES SDN. BHD.  
NO. 5 JALAN RIANG 24  
TAMAN GEMBIRA  
81200 JOHOR BAHRU  
JOHOR DARUL TAKZIM  
(U/P: ENCIK ONG LING GEE)

Tuan,

**PERAKUAN PENYENARAIAN PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR**

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan telah disenaraikan sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

					Maklumat Sijil Barangan		
Bil	No Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPAI/300-10/356/A/W-5	Sistem Bekalan Air	VALVE - GATE VALVE	City	SIRIM PC000388 Pengilang: WELL BUILT ALLOY INDUSTRIES SDN. BHD.	BS EN 12288:2010	19 Oct 2024

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada.

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

**Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara**  
Ground & 1<sup>st</sup> Floor, Prima Avenue 7, Block 3510,  
Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia  
T 603 8317 9333/334/335 F 603 8317 9336/339  
W [www.span.gov.my](http://www.span.gov.my)



5. **Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan daripada penyenaian tanpa sebarang notis.** Produk yang telah dikeluarkan daripada senarai penyenaian adalah tidak dibenarkan untuk diguna pakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



( Mohamad Nasir bin Mahmood )  
Pengarah Kanan  
Bahagian Pembangunan dan Audit Industri  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/356/A/W-5

Tarikh : 05 Nov 2023



**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL  
SYARAT-SYARAT KHUSUS**

PRODUCT : VALVE - GATE VALVE

STANDARD : BS EN 12288:2010

- 1 O-Ring / Gasket perlu daripada EPDM.
- 2 Material injap (Body material) perlu daripada Ductile Iron.
- 3 Untuk injap yang berdiameter lebih daripada 600mm; operator air adalah dibenarkan untuk membuat sebarang pengujian yang dirasakan perlu sebelum pembelian dibuat.

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/356/A/W-5

Tarikh : 05 Nov 2023

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : WELL BUILT ALLOY INDUSTRIES SDN. BHD.  
NO. 5 JALAN RIANG 24  
TAMAN GEMBIRA  
81200 JOHOR BAHRU  
JOHOR DARUL TAKZIM

PRODUK : VALVE - GATE VALVE

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series	Description
1	BRASS GATE VALVE	SERIES B, PN 16	BODY MATERIAL DESIGNATION NUMBER: CW617N NON RISING STEM, Rc THREADED END / NPS 1/2"(DN15), NPS 3/4"(DN20), NPS 1"(DN25), NPS 1 1/4"(DN32), NPS 1 1/2"(DN40), NPS 2"(DN50), NPS 2 1/2"(DN65), NPS 3"(DN80) & NPS 4"(DN100)